

Cimberio kulventiler med gängade anslutningar serie
T12CRNL / T16CRNL / T11CRNL

Innehavare/Utfärdat för

Cimberio AS, filial Sverige

Höjdrodergatan 15, 212 39 Malmö, Sverige

Produktbeskrivning

Cimberio kulventiler med gängade anslutningar, ventilerna finns med låg eller hög hals och olika varianter av spak/vred. Ventilerna ansluts med invändig rörgänga eller utvändig metrisk gänga. Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig och blyfri mässingslegering.

Ventildimension, DN	Anslutningsgänga rörgänga	Anslutningsgänga metrisk
10	G1/4"	-
10	G3/8"	-
12	-	M22x1.5
15	G1/2"	M26x1.5
20	G3/4"	-
22	-	M34x1.5
25	G1"	-
28	-	M40x2
32	G1¼"	-
35	-	M50x2.0
40	G1½"	-
42	-	M55x2
50	G2"	-
54	-	M70x2

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten samt värme/kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

Serie T12CRNL: CIM 11CRNL, 12CRNL, 312CRNL, 12CRNLOT, A12CRNL och 612CRNL.

Serie T16CRNL: CIM 16CRNL, 316CRNL och 17CRNL.

Serie T11CRNL: CIM 511CRNL, 512CRNL, 516CRNL, 517CRNL och CIM 526MCRNL



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt
allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Cimberio as, Filial Sverige, Montage- och underhållsanvisning, kulventiler. 1 sida, daterad av
SP Certifiering 2016-11-08.

526MCRNL KULVENTIL MED INTEGRERAD LÅNG HALS BLYFRI - "CR" - SCC - T11CRNL SERIE, daterad
2019-02-20, 3 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 221 daterad 2021-09-17. Kontrollorgan: DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Cimberio S.p.A, San Maurizio, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Ventiler märks med:

Dimension

DN XX

Modell

11 CNRL

Material

CW511L NO LEAD

År Vecka

YYXX

Förpackningar märks med:

Innehavare

Cimberio AS, filial Sverige

Produktens typbeteckning

T12CRNL / T16CRNL / T11CRNL

Löpande tillverkningsdatum

År vecka

Typgodkännandets nummer

SC0704-16

Dimension

DN XX

Boverkets inregistrerade varumärke

+

RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan

RISE

Kontrollorgan

DTI

Bedömningsunderlag

Rapport O486-892 från Byggforsk, Norge och 270-0-0485 från Sintef, Norge och 23-12-azd från
RUVECOLAB, Italien.

Kommentarer

Avstängningsventilerna är godkända i enlighet med Produktregler nr 13 "Produktregler för avstängningsventiler".

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-03-04, med giltighetstid t.o.m. 2021-11-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-11-29

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric